


CONVENÇÕES

-  RISCO ELÉTRICO
-  ENTRADA PARA O CB
-  VIATURA DOS BOMBEIROS



NOTAS

5.1.5 O CMAR não será exigido nas edificações com área menor ou igual a 1.000 m² e altura menor ou igual a 9,0 m nos grupos/divisões: A, C, D, E, G, F-9, F-10, H-1, H-4, H-6, I, J.

Artigo 32º – As edificações e áreas de risco devem ter suas instalações elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) executados, de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais e normas das concessionárias dos serviços locais.

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO - PSCIP

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU AREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m2)	nº de Pavimentos	Pe Direito (m)	Area (m2)
PAV. TÉRREO	RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS A-3 (NPT-014)	300	01	3,00	1630,4
PAV. TÉRREO	ESPAÇO PARA CULTURA E-3 (NPT-014)	300	01	3,00	218,4
PAV. TÉRREO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PESSOAIS E TÉCNICOS D-1 (NPT-014)	300	01	3,00	13,84

Altura 3,00m Risco LEVE Area existente - Area Total 1.862,71m2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO

<input type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergencia
<input type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme e detecção de incendio
<input type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergencia
<input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incendio
<input type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergencia	<input type="checkbox"/> Chuveiros automaticos
<input type="checkbox"/> Elevador de emergencia	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça (Detectores)	<input type="checkbox"/> Brigada de Incêndio
<input type="checkbox"/> Plano de emergencia	<input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos
Reservatórios Inferior 0,00 Superior 0,00 RTI SPK 0,00	

HISTORICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/Substituição	Nº DO PSCIP

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO-PSCIP

Obra/Endereço RESIDÊNCIAS E CENTRO COMUNITÁRIO PARA IDOSOS
Av. Rodolfo Iurk Junior, ao lado da Av. Expedicionário João Protzek
IRATI - PARANÁ

Area 1.876,55 m2 Ocupação RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS A-3, ESPAÇO PARA CULTURA E-3 E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PESSOAIS E TÉCNICOS D-1 (NPT-014) Para uso do CBMPR

Prancha 01/03 Conteúdo da prancha PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Proprietario PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

Escala INDICADA Responsavel Tecnico PAULO EDUARDO BERTA BACILLA - Arquiteto CAU 15164-5 Data 06/08/2020

IMPLANTAÇÃO GERAL DO CONDOMÍNIO PARA IDOSOS
ESC: 1:250

