

Protocolo: 01.20211164665267
Ponta Grossa, 10 de Março de 2021.

Rodrigo Felipe Rocha
Superintendente de Projetos
Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar
Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800
Cristo Rei
82530-195 Curitiba – PR

VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ENTRADAS DE SERVIÇO (E.S.)

Em atenção a sua solicitação, informamos que para o empreendimento abaixo identificado, apesar de possuir viabilidade de atendimento, não será possível executar a implantação de entradas de serviço previsto no Programa, nos termos do Convênio COHAPAR/COPEL-DIS N° 001-2021, tendo em vista sua caracterização no formato de condomínio com agrupamento de medições.

Empreendimento:	Telêmaco Borba Viver Mais (10ª Etapa)	Ofício: 324/DIPP/2021
Local:	Jardim São Silvestri	
Município:	Telêmaco Borba	Unidades: 40

Desta forma, a obra de rede de distribuição será executada com instalação desta na parte externa ao condomínio (via pública), de maneira que a responsabilidade pelos custos e execução da infraestrutura interna, bem como do respectivo centro de medição, será do empreendedor.

Adicionalmente, informamos que para o atendimento a este centro de medição agrupada será necessário apresentação de projeto elétrico junto à área de Medição da Copel.

Para esclarecimentos adicionais entendidos necessários, colocamos à disposição nossa Divisão de Projetos e Obras de Ponta Grossa, no endereço informado no rodapé desta correspondência ou pelo telefone (42) 3220-2244.

Atenciosamente,

ALTAMIRO
SILVESTRI:36005495968
Altamiro Silvestri

Assinado de forma digital por
ALTAMIRO SILVESTRI:36005495968
Dados: 2021.03.31 11:39:08 -03'00'

Divisão de Projetos e Obras de Ponta Grossa