


DETALHE DO QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL SEM ESCALA



LEGENDA

- A 3#16(16)T16
- B 2x[2#16(16)T16]
- C 8x [(2#25(25)T16]
- D 8x [(2#25(25)T16]
- E 8x [(2#35(35)T16]
- F 8x [(2#35(35)T16]
- G 6x [(2#35(35)T16]

RELAÇÃO DE MATERIAS

- CABO COBRE FLEXÍVEL 2,50mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 688,80 m.
- CABO COBRE FLEXÍVEL 4,00mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 1.053,80m.
- CABO COBRE FLEXÍVEL 10,00mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 1.234,00m.
- CABO COBRE FLEXÍVEL 16,00mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 1.393,50m.
- CABO COBRE FLEXÍVEL 25,00mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 4.320,00m.
- CABO COBRE FLEXÍVEL 32,00mm² ANTICHAMA 0,6/1,0kV PARA DISTRIBUIÇÃO E FORNEC. - 9.453,00m.
- ELETRODUTO PEAD 25mm - 624,20m.
- ELETRODUTO PEAD 050 - 138,50m.
- ELETRODUTO PEAD 083 - 120,00m.
- ELETRODUTO PEAD 090 - 483,00m.
- CAIXA DE PASSAGEM DIV. 80x80 - 23 UNIDADES.
- CAIXA DE PASSAGEM DIV. 60x60 - 10 UNIDADES.
- PONTO PARA MOTOR DO PORTÃO

Obs: TRECHOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE 2#2,5mm² E 025mm.

REVISÕES			
REV	DATA	EMISSÃO INICIAL	AUTOR
01	31/10/2023		R. RUY

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: COHAPAR

ANÚNCIO DO ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR

COHAPAR COHAPAR

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

ELE 01 02 **R 00**

ASTORGA
8ª Etapa
CONDÔMÍNIO TERCEIRA IDADE 40 uds

ASTORGA
8ª Etapa
CONDÔMÍNIO TERCEIRA IDADE 40 uds

ANTEPROJETO DE REDE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO

VIVER MAIS PARANÁ
ERMA
Autor projeto: MEIRIANE R. RUY
Autor desenho: R. RUY
Escala: 1:250
Data de emissão: 31/10/2023
Nome do arquivo: REDE ELÉTRICA ASTORGA BU TI ROD. 8
Histórico: IMPRESSÃO: 31/10/2023
Data: 08:59:59